

Fwd: Re: ESCLARECIMENTO - ITEM 3- CONGONHAS CAMARA MUNICIPAL - MG - PORTAL MG- PREGÃO Nº 04/2025- DATA 30/9/2025

licitacao@congonhas.mg.leg.br

25 de setembro de 2025 às 09:42

Para: licitacoes@ragtech.com.br

Prezados, bom dia!

Segue resposta ao Pedido de Esclarecimento:

"Conforme solicitado esclarecimentos pelo interessado, o nobreak deverá apresentar forma de onda senoidal pura em modo rede e inversor."

Att.,
Setor de Licitações

----- Mensagem Encaminhada -----

De:

leandromatos@congonhas.mg.leg.br

Para:

licitacao@congonhas.mg.leg.br

Recebida: 24 de setembro de 2025 às 09:34

Assunto: Re: Fwd: ESCLARECIMENTO - ITEM 3- CONGONHAS CAMARA MUNICIPAL - MG - PORTAL MG- PREGÃO Nº 04/2025- DATA 30/9/2025

Bom dia,

Conforme solicitado esclarecimentos pelo interessado, o nobreak deverá apresentar forma de onda senoidal pura em modo rede e inversor.

Atenciosamente,

Leandro Matos da Silva

Técnico de Informática

Câmara Municipal de Congonhas

(31) 3732-0300 Ramal 233

 CÂMARA
MUNICIPAL

24 de setembro de 2025 às 08:53, licitacao@congonhas.mg.leg.br escreveu:

----- Mensagem Encaminhada -----

De: "Jose Eduardo da Silva de Oliveira" <

licitacoes@ragtech.com.br

Para:

licitacao@congonhas.mg.leg.br

Cc: "Gabriel Licitações Ragtech - 🚀" <, "Haroldo Braga" <

licitacoes1@ragtech.com.br brharoldo.braga@ragtech.com.br

Recebida: 23 de setembro de 2025 às 14:34

Questionamento:

Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe e conforme Edital: "*Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou esclarecer ..*"

Conforme instruções editalícias enviamos o questionamento abaixo:

Por mais que no descritivo técnico esteja citando forma de onda senoidal pura, alguns fabricantes declaram atender em modo rede (apenas estabilizando), causando frustrações em alguns certames, sendo assim, a fim de explicitar e confirmar, além de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo rede e inversor solicitada no termo de referência trata-se de ?

1º)senoidal pura

Agradeço antecipadamente. Solicito encarecidamente confirmação de recebimento.

--

Atenciosamente,

EDUARDO SILVA

LICITAÇÕES

Fone. 11 2147.3072

PABX. 11 2147-3000

ragtech.com.br

 [facebook.png](#)

 [instagram.png](#)

 [youtube.png](#)

 [skype.png](#)

 [ragtech.png](#)

 [Propaganda.png](#)